



Znak : IRG.271.32.2017.RN/MMS

Mirzec dnia 06.07.2017r.

Do wszystkich którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie pn.: „**Rozwój ciała i umysłu- modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne- etap I**” obejmujące:

1. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Gadce”
2. „Zagospodarowanie terenu przy SP w Osinach”,

Nr ogłoszenia 541972-N-2017 z dnia 29.06.2017r.

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że do ogłoszonej treści postępowania przetargowego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Zapytanie 1

Opisane parametry trawy, wskazują na jednego konkretnego producenta (DYWILAN), a zarazem na jednego konkretnego wykonawcę (dostawcę trawy) firmę ACT GLOBAL. W świetle obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, powinno być co najmniej 3 producentów danego materiału. W związku z tym, że wskazany producent posiada tylko i wyłącznie jedna firma i żaden inny wykonawca nie ma możliwości zakupu sztucznej trawy bezpośrednio od producenta, prosimy o dopuszczenie równoważnego rozwiązania tj. trawy o niżej podanych parametrach:

Wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Wysokość włókna: min 50mm
- Typ włókna: monofil
- Rodzaj włókna: 100% polietylen
- Dtex min 11.000
- Ilość włókien- min 97.000/m²
- Wypełnienie: piasek kwarcowy 15kg/m² (granulacja 04/1,25mm) i granulat gumowy EPDM 12 kg/m² (granulacja 05/2,5mm)
- Tkana typem zig-zag lub tuftowana

Metoda tuftowania używana jest przez większość producentów nawierzchni syntetycznych, produkty wykonane tą metodą zostały zainstalowane na setkach obiektów na całym świecie. Dodatkowo, podnosimy, że stosownie do wymogów FIFA taki parametr jak metoda produkcji nie istnieje. FIFA uwzględniając charakter obiektów sportowych, określiła wymagane do uzyskania certyfikatów parametry w taki sposób, by zapewniały one najwyższą funkcjonalność i użyteczność obiektów podlegających certyfikacji. Podkreślamy, że trawa tuftowana posiada lepsze parametry użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe niż trawa tkana, a ponadto jest znacznie tańsza.



W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania nawierzchni na boisku do piłki nożnej z trawy tuftowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt w technologii tkania oraz tuftowania typem ściegu zig-zag. Pozostałe parametry zgodnie z projektem - bez zmian.

Zapytanie 2

Certyfikat FIFA uzyskuje cały budowany obiekt i potwierdza on spełnienie wymagań Fifa dla konkretnego obiektu.

Certyfikacji FIFA mogą podlegać tylko i wyłącznie obiekty, których powierzchnia wynosi powyżej 6000m².

Sam certyfikat potwierdza, że cały obiekt wraz z trybunami, oświetleniem spełnia wymagania FIFA dla obiektu, nie potwierdza natomiast parametrów sztucznej trawy.

Certyfikat FIFA nie potwierdza też, że inny obiekt, na którym zostanie zainstalowana ta sama nawierzchnia jest w stanie uzyskać certyfikat FIFA.

Wszystkie mniejsze obiekty niż 6000m² nie są w stanie uzyskać certyfikatu FIFA ze względu na zbyt małą powierzchnię i nie spełnienie podstawowych wymagań FIFA co do certyfikacji FIFA.

Przed przystąpieniem do certyfikacji FIFA każda sztuczna trawa wraz z wypełnieniem musi przejść badania w specjalistycznym, akredytowanym przez FIFA, laboratorium Labosport (lista akredytowanych laboratoriów dostępna jest na stronie FIFA).

Laboratorium najpierw bada parametry trawy syntetycznej, a następnie parametry nawierzchni (trawa + wypełnienie) oraz potwierdza w stosownym raporcie jakość trawy i nawierzchni (trawa + wypełnienie) poprzez stwierdzenie, że badana trawa posiada wymagane parametry zgodne z wymogami FIFA i obiekty, na których zostanie zainstalowana są w stanie uzyskać certyfikat na cały obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. trybunami, oświetleniem.

W związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu FIFA na Państwa boisku, gdyż obiekt nie spełnia podstawowych wymagań FIFA, tj. posiada zbyt małą powierzchnię..

Mając na uwadze zapewnienie Państwu trawy najwyższej jakości, która spełnia najnowsze wymagania FIFA zasadnym jest wymaganie raportu z badań, który potwierdza jakość i parametry oferowanej nawierzchni, tj. raport z badań przeprowadzony przez



specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA potwierdzający jakość oferowanej nawierzchni oraz spełnienie wymagań nawierzchni do poziomu FIFA QUALITY PRO.

Prosimy o dopuszczenie w/w dokumentu, który potwierdza jakość oferowanej trawy zamiast certyfikatu FIFA, który nie świadczy o jakości oferowanej trawy.

W załączeniu przesyłamy wzór kompletnego certyfikatu FIFA - 1 strona, który nic nie potwierdza i w żaden sposób nie odnosi się do jakości zainstalowanej trawy oraz wzór raportu z badań laboratorium akredytowanego przez FIFA - 14 stron, który potwierdza wszystkie parametry trawy - wysokość, gęstość, dtex, grubość włókna, ciężar, itp. oraz parametry nawierzchni - ilość wypełnienia, przepuszczalność, odbicie piłki, amortyzacja, toczenie piłki, wytrzymałość na wyrywanie, itp.

Odpowiedź:

Badanie Labosport (lub ekwiwalentne) jest tylko laboratoryjnym potwierdzeniem właściwości fizyko-mechanicznych trawy natomiast certyfikat FIFA potwierdza jej parametry w praktycznym użytkowaniu na zainstalowanym obiekcie. W związku z czym Zamawiający podtrzymuje zapis aby użyta trawa posiadała certyfikat FIFA, który został wydany dla niej na innym zrealizowanym obiekcie.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie części opisu przedmiotu zamówienia i stają się integralną częścią SIWZ, a także informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 18.07.2017 r. do godz. 12:00.**

WÓJT
Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn