

Znak: IRG.271.21.2018.MP

**Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy:**

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrozance”

Nr ogłoszenia BZP: 522617-N-2018

Data zamieszczenia: 23.02.2018 r.

**Sprostowanie do SIWZ nr 2**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz z zapisami pkt. 8.10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie nr 1.**

W pozycji przedmiaru 240 d.11.4 - Aparaty elektryczne o masie do 30kg -klapa oddymiania z siłownikiem - 2szt - gdzie w projekcie znajduje się informacja dotycząca klap oddymiających?

**Odpowiedź:**

Pozycja w przedmiarze 240 d.11.4 - Aparaty elektryczne o masie do 30 kg – kłapa oddymiająca z siłownikiem 2 szt. została zawarta omyłkowo. Projekt nie przewiduje montażu klap oddymiających.

**Pytanie nr 2.**

Zgodnie z zapisami SIWZ konieczne jest wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach oznaczonych jako 02,03,04 (piwnica), oraz 13,14,15,16 (parter). Ilości rur zawarte w kosztorysie nie pozwalają na wykonanie przedmiotowych instalacji. Równocześnie Zamawiający wymaga zakończenia wykonanej instalacji c.o. w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę, nie precyzując jak należy to zrobić (zaślepić, zakończyć zaworami ?).

**Odpowiedź:**

Ilości rur w kosztorysie zostały zmienione na:

Rura PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2.0 - 46,20 m (było - 28,00 m)

Rura PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2.0 - 21,60 m (było - 3,64 m)

Rura PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2.25 - 31,20 m (było - 1,54 m)

Rura stalowa o śr. nominalnej 25 mm - 4,00 m (było - 1.00 m)

Rura stalowa o śr. nominalnej 15 mm - 0,00 m (było - 1.00 m)

Zmieniła się odpowiednio także ilość dedykowanej do tych rur izolacji.

Zakończenie instalacji c.o. w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę należy zaślepić.

W pozostałym zakresie zapisy treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostają niezmienione.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zamieszcza na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirzec zaktualizowany na dzień 07.03.2018 r. **Załącznik nr 10 przedmiary robót – zaktualizowany na dzień 07.03.2018 r.** oraz informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert **do dnia 12.03.2018r. do godz. 12:00** pozostaje bez zmian.

**WÓJT**  
  
**Mirosław Seweryn**  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)