



Znak: IRG.271.22.2018 AK/SP

Mirzec, dnia 15.03.2018r.

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii**”.

Nr ogłoszenia: **526423-N-2018** z dnia 2018-03-05 r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że do ogłoszonej treści postępowania przetargowego wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii projektanta udzielił odpowiedzi:

Proszę o wyjaśnienie niejasności do powyższego przetargu:
Dotyczące części II - Szkoła Podstawowa w Małyszynie:

1. Proszę o podanie koloru stolarki okiennej.

Odp.: Proszę przyjąć biały kolor stolarki okiennej.

2. Proszę o informację czy stolarka okienna podlegająca wymianie dotyczy wyłącznie parteru (27 szt.) i pierwszego piętra (30 szt.), bez stolarki zamontowanej w przyziemiu/piwnicy?

Odp.: Zgodnie z projektem.

W piwnicy 21szt. (rys. nr 12/A)

Na parterze 27szt. (rys. nr 13/A)

Na piętrze 30szt. (rys. nr 14/A)

3. Proszę o podanie parametrów technicznych blachodachówki.

Odp.:

długość modułu:	350 mm
wysokość przetłoczenia:	20 mm
wysokość profilu:	20 mm
szerokość użytkowa:	1150 mm
szerokość całkowita:	~1206mm
waga 1 m ²	4,7 kg/m ²
grubość powłoki	50 μm
Grubość blachy	0,5mm



Dotyczące części IV - –Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym:

1. Proszę o podanie koloru stolarki okiennej.

Odp.: Proszę przyjąć biały kolor stolarki okiennej.

2. Proszę o informację czy stolarka okienna podlegająca wymianie dotyczy zarówno parteru, pierwszego piętra oraz stolarki zamontowanej w przyziemiu/piwnicy (43 szt.)?

Odp.: Tak, należy wymienić wszystkie okna w budynku.

Jednocześnie Zmawiający dokonał zmiany terminu składania ofert z dnia 20.03.2018 **na dzień 21.03.2018r. do godz. 12:00.** Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **21.03.2018r o godz. 12.10.**

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany na dzień 15.03.2018 r. SIWZ.

WÓJT

Mirosław Seweryn