

Starachowice dn. 04.11.2020 r.

L.dz. 17899/TP - 210.1/20/J.R.

DRESLER STUDIO
Architektura i Urbanistyka
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Stokrotek 6
31-463 Kraków

**Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – korekta
nr 210.1/20**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach w odpowiedzi na pismo dotyczące zmiany warunków technicznych na wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej toalety publicznej projektowanej na terenie działki nr ewid. 2621 w m. Mirzec Stary, gmina Mirzec wydaje korektę warunków:

- **odbiór ścieków sanitarnych** zapewniamy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm przebiegającej w terenie prywatnych działek sąsiadujących z przedmiotową działką, alternatywnie poprzez istniejące na ww nieruchomości przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki sanitarne z budynku biblioteki;
- włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci lub do istniejącego przewodu kanalizacyjnego zaprojektować poprzez nabudowanie studzienki;
- studzienkę rewizyjną na kanale sanitarnym zaprojektować z kręgów betonowych o średnicy min. Ø 1000 mm, na studzience zastosować właz z żeliwa sferoidalnego zabezpieczony przed napływem wód gruntowych do studzienki o parametrach dostosowanych do lokalizacji studni (droga, chodnik, teren zielony);
- nabudowana na istniejącym kanale sanitarnym studzienka przechodzi na eksploatację i konserwację PWiK Starachowice oraz pozostaje do dyspozycji Spółki;
- **przyłącze kanalizacyjne** zaprojektować w systemie grawitacyjnym z rur PVC Ø160mm;
- na załamaniach przewodów kanalizacyjnych, zmianach spadków i odcinkach prostych przekraczających 35,0 m zaprojektować studzienki rewizyjne;
- na przyłączy zachować przepisowe spadki, odległości, zagłębienia i wynikające z przepisów zabezpieczenia;
- nie kanalizować piwnic oraz nie montować kratek ściekowych lub zastosować urządzenia przeciwwzalewowe;
- zabrania się projektowania i wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków opadowych i wód drenażowych;
- do projektu dołączyć „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” uzupełnione przez właściciela działki;
- na przeprowadzenie przewodu kanalizacji sanitarnej przez tereny działek nie będących własnością Inwestora oraz ich późniejszą eksploatację, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli;

- budowa przyłączy wymaga sporządzenia projektu technicznego na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- projekt przyłącza przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach przy ul. Borkowskiego 4 (w przypadku kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenu) zgodnie z art. 28 pkt b ust. 7 – Dz. U. 2017 poz. 2101 z dnia 14.11.2017r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne lub uzgodnić z właścicielami kolidujących sieci;
- projekt techniczny należy uzgodnić w PWiK Spółka z o. o. ul. Igłasta 5 w Starachowicach;
- warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania;
- niniejsze warunki techniczne są aktualne tylko w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego i faktycznego w dacie ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

PROKURENT SAMOISTNY

mgr Anna Żeber