



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
Ul. Rejowska 95, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel.: (+48 4) 252 62 63 sekretariat
Faks: (+48 43) 252 63 62

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Władysława Borkowskiego
27-200 Starachowice

Skarżysko-Kamienna 21.05.2009r.
L.dz. RIII/TU/ZS/ 1589.../2009

Urząd Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
woj. świętokrzyskie

**Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia
Nr 633/09**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.05.2009, l.dz 633/09 określamy warunki przyłączenia dla dobudowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Jagodne Małe w gminie Mirzec.

1. Miejszem przyłączenia będzie istniejący słup końcowy nr 18 w obwodzie nN k-k Gadka zasilanym ze stacji 15/0,4 kV „Jagodne Małe 1”.
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
3. Miejszem dostarczania energii elektrycznej oraz granicą eksploatacji zaciski prądowe w miejscu przyłączenia projektowanego przewodu oświetlenia do istniejącej linii oświetlenia drogowego.
4. Dla wykonania oświetlenia drogowego j.w. należy zrealizować następujące prace:
Dobudować linię napowietrzną oświetlenia drogowego przewodem izolowanym AsXSn o przekroju wynikającym z obliczeń, którą należy nawiązać do istniejącego obwodu oświetlenia na słupie j.w. Zastosować oprawy sodowe w II klasie ochronności w ilości i mocy zapewniającej wymagane natężenie oświetlenia dla danej kategorii drogi. Zabezpieczenie obwodu oświetlenia w stacji dostosować do dodatkowego obciążenia. Obwód oświetlenia powinien spełniać wymagania w zakresie: spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Prace związane z przyłączeniem projektowanej linii oświetlenia do linii istniejącej należy wykonać w technologii PPN.

5. Układ pomiarowo – rozliczeniowy - istniejący w stacji „Jagodne Małe 1”.
6. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Jagodne Małe 1” pracuje w układzie TN-C.
7. Na powyższe należy opracować projekt techniczny i uzgodnić go w ZUDP Starachowice i w RZE Skarżysko.
8. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

ko: 1 x TU

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko

Kierownik Techniczny
mgr inż. Stanisław Wikło