



- 14 -
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko
ul. Rejowska 95
Tel.: (+48 41) 252 62 63 sekretariat
Faks: (+48 41) 252 63 62

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
Wydział Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
ul. dr Władysława Borkowskiego
27-200 Starachowice

Skarżysko-Kamienna, 27-08-2010 r.

RIII/TU/RD/222/...2987.../2010

URZĄD GMINY MIRZEC

Mirzec Stary 9

27-220 Mirzec


**Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia
nr 1091/10**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 27.08.2010. L.dz. 4270/10 określamy warunki przyłączenia dla dowieszenia oprawy oświetleniowej na słupie nr 9 linii nn w m. Gadka' zasilanej ze stacji transformatorowej „Gadka 2”.

1. Miejscem przyłączenia będzie istniejący słup nr 9 linii nn „Gadka 2” obw. kier. Skarżysko.
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
3. Miejscem dostarczania energii oraz granicą eksploatacji będą zaciski prądowe na słupie nr 9 w miejscu przyłączenia oprawy oświetleniowej.
4. Dla wykonania oświetlenia j.w. należy zrealizować następujące prace:
Dowieść oprawę oświetleniową w drugiej klasie ochronności na słupie nr 9 linii nn „Gadka 2”. Sieć oświetleniowa powinna spełniać wymagania w zakresie spadków napięć, wybiórczości zabezpieczeń, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.
Powyższe prace należy wykonać w technologii PPN.
5. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Gadka 2” pracuje w układzie TN-C.
6. Na powyższe należy opracować dokumentację powykonawczą.

Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

Z poważaniem,

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko

Kierownik Techniczny
mgr inż. Stanisław Wikło

K/o: 1xTU