


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
N/R	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
1	Korytarz	3,62 m ²	Pos. PCV
2	Magazyn	1,30 m ²	Pos. PCV
3	Apteka	18,75 m ²	Gres
4	Korytarz	9,02 m ²	Pos. PCV
5	WC	2,06 m ²	Gres
6	Pom. socjalne	4,16 m ²	Pos. PCV
7	Magazyn	3,20 m ²	Pos. PCV
8	Magazyn	2,95 m ²	Pos. PCV
9	Magazyn	2,82 m ²	Pos. PCV
10	Sala	66,85 m ²	Pos. PCV
11	Węzeł sanitarny	5,50 m ²	Gres
SUMA		120,23 m ²	


OZNACZENIA:

2TS1

Tablice



Gniazdo wtyczkowe p/t uszczelnione IP54 16A



UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 0,5 m. podłogi.
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRAZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

'ARMAX' Sp. z o.o.			
21-200 Strachowice, ul. 1-go Maja 13		tel. 601063960	
Nazwa obiektu:			
Termomodernizacja budynku OSP Jagodne			
Inwestor:		Adres obiektu:	
Gmina Mirzec Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec		Jagodne 118, OSP gm. Mirzec	
Przełombi:		Nr rys.	
Rzut parteru		Skala:	
Plan instalacji ogrzewania budynku		K.06.02	
1:100			
Projektant:			
Nazwisko :		Uprawnienia:	
Teodor Małek		Podpis:	
Projekt opracował:			
Robert Nowak		GP-III-7342/184/84	
Projekt projektował:		elektryczne	
Dariusz Celuch			
Projekt opracował:			
Data :		Strona :	
03.2019			