



- OPRAWY WNĘTRZOWE POMIESZCZENIA SUCHIE
- 1a** ☒ Oprawa wewnętrzna – kinkiet 1x8W LED n/t
  - 1b** ☒ Oprawa wewnętrzna LED z kloszem 15W 230V n/t
- OPRAWY WNĘTRZOWE USZCZENIONE DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH
- 2a** ☒ Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
  - 2b** ☒ Oprawa wewnętrzna szczelna LED z kloszem 6W 230V n/t – kinkiet
- OPRAWY ZEWNĘTRZNE USZCZENIONE
- 3a** ☒ Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t
  - 3b** ☒ Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet
  - 3c** ☒ **CR** Oprawa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 15W 230V n/t – kinkiet z czujnikiem ruchu
  - 4a** ≡ Oprawa liniowa zewnętrzna szczelna LED z kloszem 40W 230V n/t

URZĄDZENIA I OSPRZĘT:

- ITS1** ■ Tablice i zestawy sterownicze
- δ** Łącznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ℣** Przełącznik p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- ☉ Przycisk p/t z wkładką uszczelniającą 10A 230V
- **WYŁĄCZNIK POŻAROWY**

UWAGI:

Łączniki montować na wysokości 1,4 m. podłogi.  
Gniazda w sanitariatach mocować na wysokości 1,4 m.  
Gniazda w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych mocować na wysokości 1,2 m.  
Instalację wykonać przewodami YDYżo w/t lub p/t.  
Gniazda w komunikacji i pomieszczeniach biurowych mocować na wysokości 0,3 m.  
W łazienkach i pomieszczeniach pomocniczych stosować osprzęt bryzgoszczelny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
1	Korytarz	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
2	Magazyn	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
3	Apteka	m <sup>2</sup>	Gres
4	Korytarz	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
5	WC	m <sup>2</sup>	Gres
6	Pom. socjalne	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
7	Magazyn	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
8	Magazyn	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
9	Magazyn	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
10	Sala	m <sup>2</sup>	Pos. PCV
11	Węzeł sanitarny	m <sup>2</sup>	Gres
SUMA		m <sup>2</sup>	

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
PRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁADU SIECI TNC-S

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063960			
Nazwa obiektu			
Termomodernizacja budynku OSP Jagodnie			
Inwestor:	Gmina Mirzec Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec	Adres obiektu: Jagodnie 118, OSP gm. Mirzec	
Przebieg:	Rzut parteru Plan instalacji oświetlenia podstawowego	Nr rys. G.03.02	Skala: 1:100
Projektant:	Nazwisko :	Nr upr.:	Uprawnienia:
Projekt opracował:	Teodor Malek		
Projekt projektował:	Robert Nowak	GP-III-7342/184/84	elektryczne
Projekt opracował:	Dariusz Celuch		
Data: 03.2019			Strona :