



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90

e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Mirzec, dnia 19.04.2023 r.

Znak: IN.271.19.2023.A.K

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający informuje, że do zapytania ofertowego pn.: „**Budowa placu zabaw w sołectwie Mirzec I**” wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii projektanta udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie ławki o konstrukcji z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowanych proszkowo, siedzisko i oparcie drewniane gładkie, oszlifowane malowane farbami lazurowymi ?

Odp. **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.**

Zapis specyfikacji w brzmieniu: *"Wszystkie elementy stalowe (z wyłączeniem elementów ze stali nierdzewnej) powinny być zabezpieczone co najmniej poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe farbami proszkowymi. Farby użyte do malowania elementów stalowych powinny być przeznaczone do użytku zewnętrznego, odporne na korozję, działanie promieni słonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne oraz nietoksyczne. Minimalna wymagana łączna grubość podkładu antykorozyjnego oraz farby nawierzchniowej to 100µm."*

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych urządzeń z rur stalowych o średnicy 76,1mm lub profili 80x80 mm zabezpieczonych antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowanych proszkowo?

Odp. **Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne urządzeń wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną zawierającą minimalne wymagane parametry.**

3. Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odp. **Zamawiający wymaga aby w ofercie uwzględnić obsługę geodezyjną.**

4. Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odp. **Zamawiający informuje że na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton.**

5. Czy Zamawiający dopuści przesłanie oferty drogą elektroniczną, potwierdzonej podpisem kwalifikowanym przez upoważnioną osobę za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą mailową? Jeżeli tak, prosimy o podanie konkretnego adresu e-mail.

Odp. **Zamawiający nie dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną.**

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz informuje, iż ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert. **Oferty cenowe należy składać do dnia 24.04.2023 do godz. 12.00.**


WÓJT
Mirosław Seweryn