



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Iglasta 5
27 - 200 Starachowice
Tel. 41 274 63 53, faks 41 275 03 36

NIP 664-18-08-503, Regon 290941746

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000139930,

Starachowice, dnia 25.08.2016 r.

TT -18083/16

ST Projekt Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Starachowice, odpowiadając na pismo z dnia 17.08.2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu dla Projektu pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 347015T Jagodne Stara Wieś”, informuje:
Niweletę nawierzchni drogi i poboczy wykonać tak, aby przebiegające w rejonie inwestycji przewody wodociągowe pozostały na wymaganej i bezpiecznej głębokości, tj. 1,60 do 2,0 m. W przypadku nie zachowania w/w zagłębień należy przewody wodociągowe przebudować na warunkach określonych przez PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach lub ocieplić przewody (np. łupkami poliuretanowymi) i zabezpieczyć przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

Po trasie wodociągów i rurociągu tłocznego nie układać krawężników na podbudowie wylewanej z betonu.

Fundamenty pod krawężniki wykonać z materiałów rozbielalnych.

Istniejące uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej (zasuwy, hydranty, studzienki) dostosować wysokościowo do wykonywanej nawierzchni drogi.

Wszystkie prace w rejonie sieci i przyłączy wod-kan, w tym przy uzbrojeniu przewodów, wykonywać pod nadzorem Wydziału Sieci Wod-Kan, PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach. Nie zasypywać i nie zakrywać istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan.

Wszystkie kolizje z istniejącymi przewodami i uzbrojeniem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, wynikłe w trakcie realizacji inwestycji uzgadniać na bieżąco z PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach.

W przypadku wystąpienia zmian w projekcie zagospodarowania terenu, należy ponownie przedstawić projekt do PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach.

O rozpoczęciu robót powiadomić Wydział Sieci Wod-Kan Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Starachowice.

PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze końcowym wykonanej przebudowy.

Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od dnia wydania.

L.P.

Prezes Zarządu

Ryszard Giwinski