PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w STARACHOWICACH
ul. Złota 6
27-200 STARACHOWICE
tel. 41 274-62-67 | 41 275-45-86

Starachowice 22.01.2020r.

Znak: SE-V-4430/ 1 / 20

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2a Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. Ustaw z 2019r. , poz. 59);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach
po zapoznaniu się z dokumentacją projektu budowlanego pn." Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w msc. Tychów Stary, na potrzeby utworzenia jedno oddziałowego Klubu dziecięcego na jednoczesny pobyt 12-cioro dzieci w ramach projektu pn: „ Utworzenie Klubu dziecięcego „Bączek" w Tychowie Starym"
wykonaną w grudniu 2019r.
przez : Pracownia Projektowa „MAXPOL"
Radom, ul. Żeromskiego 51a
zespół w składzie: mgr inż. arch. Jacek Kapusta, mgr inż. Andrzej Gałaj, mgr inż. arch. Monika Orsetti – Skwarczyńska, mgr inż. Piotr Bogusiewicz, mgr inż. Ryszard Mieszalski, inż. Mirosław Szpak,
i przedłożoną przy piśmie dnia 07.01.2020r. (data wpływu 07.01.2020r.)
w branżach:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno – budowalny,
- projekt technologiczny

opiniuje projekt budowlany pn." Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w msc. Tychów Stary, na potrzeby utworzenia jedno oddziałowego Klubu dziecięcego na jednoczesny pobyt 12-cioro dzieci w ramach projektu pn: „ Utworzenie Klubu dziecięcego „Bączek" w Tychowie Starym" **w zakresie sanitarnohigienicznym pozytywnie bez zastrzeżeń w w/w branżach**

UZASADNIENIE

Opinię wydaje się na pisemny wniosek Pracowni Projektowej „MAXPOL" Radom, ul. Żeromskiego 51a. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27 – 220 Mirzec.

Jak wynika z analizy dokumentacji projektowej opracowanie swoim zakresem obejmuje organizację klubu dziecięcego w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w msc. Tychów Stary. Zgodnie z założeniami inwestora adaptowane pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku i będzie pełnić funkcję placówki opieki nad dziećmi do lat 3 (klubu dziecięcego), przeznaczonego do jednoczesnego pobytu maksymalnie 12 dzieci, dla których przewidziano jedna salę o wysokości 3,30 m. Dzieci przebywać będą w placówce powyżej 5 godzin w ciągu dnia.
Dla tego oddziału przewidziano łazienkę z jedną umywalką, brodzikiem do mycia ciała dziecka oraz miską ustępową a także stanowisko wyposażone w zlew do mycia nocników. Posiłki dla dzieci będą dostarczane z bloku żywieniowego znajdującego się na terenie obiektu za pomocą wózka kuchennego w naczyniach wielorazowych w czasie trwania zajęć

lekcyjnych.

W skład części klubu dziecięcego będą wchodziły następujące pomieszczenia: sala zabaw, szatnia, łazienka dla dzieci, wózkownia.

Na podłodze pomieszczeń wyłożona terakota, zaś w sali zabaw wykładzina PCV. Ściany pokryte płytkami wokół do wysokości min. 2,0m w zespole sanitarnym, pozostała część ścian pokryta farbą akrylową. Zapewniona wentylacja pomieszczeń grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana mechanicznie (w węźle sanitarnym z czujnikiem ruchu). Dodatkowo pomieszczenie sali będzie przewietrzane poprzez otwieranie lub uchylanie skrzydeł okiennych. Okna w pomieszczeniach zapewniają możliwość otwierania w ponad 50%. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym sali zabaw oraz łazienki, zaś pozostałych pomieszczeń światłem wyłącznie sztucznym.

Teren wokół utwardzony, zagospodarowany, ogrodzony. Odpady komunalne wynoszone będą do wydzielonego kontenera na odpady a następnie wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. W ramach projektu przewidziano również budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzonego placu zabaw dla dzieci. Wydzielone miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych.

Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdza się, iż projekt budowlany przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w msc. Tychów Stary, na potrzeby utworzenia jedno oddziałowego Klubu dziecięcego na jednoczesny pobyt 12-cioro dzieci w ramach projektu pn: „ Utworzenie Klubu dziecięcego „Bączek" w Tychowie Starym spełnia wymagania sanitarnohigieniczne w w/w branżach bez zastrzeżeń.

POUCZENIE

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. Niniejsza opinia sanitarna nie jest wyrażeniem zgody o której mowa w art. 56 pkt. 1 ust. 2 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starachowicach
Ewa Drózdż
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Otrzymuje :

1. Pracownia Projektowa „MAXPOL"
   Radom, ul. Żeromskiego 51a
   zał. 5 egz. projektu budowlanego
2. a/a ms/ms 22.01.2020r.