



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90

e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Mirzec, dnia 17.01.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „**Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji**”

Nr ogłoszenia 2021/BZP 00331573/01 z dnia 2021-12-27

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy- II etap rewitalizacji**” Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 37.

Proszę o załączenie przykładowych kart materiałowych lub wskazanie parametrów technicznych dotyczących drobnych elementów wyposażenia w budynku kawiarniano-edukacyjnym z zapleczem hig-sanit.

- dozowniki na mydło w płynie
- urządzenia do dezynfekcji rąk
- pojemniki na ręczniki papierowe,
- pojemniki na papier toaletowy
- kosze łazienkowe 50l
- pojemniki na odpady,
- szczotki WC,
- poręcz ścienna dla niepełnosprawnych 60cm
- uchwyty dla niepełnosprawnych 85cm (stojący/ wiszący/z podparciem, uchylny/nieuchylny)
- uchwyty dla niepełnosprawnych 70cm (stojący/ wiszący/z podparciem, uchylny/nieuchylny)
- wieszaki punktowe na ubrania do kabin WC i przebieralni,
- ławki do kabin przebieralni,

Odpowiedź: Dokumentację projektową w zakresie tom 5, część 1e uzupełnia się o specyfikację drobnych elementów wyposażenia. (Załącznik nr 1 do uzupełnienia treści SWZ z dnia 17.01.2022r)

Pytanie 38.

Proszę o informację, czy zostaną zaakceptowane rozwiązania podobne dotyczące tyrolki oraz placu zabaw. Każdy producent ma swoje standardowe rozwiązania i założenia projektowe mogą okazać się trudne do dosłownego odwzorowania, biorąc pod uwagę w szczególności fakt, iż projekt tyrolki oraz placu zabaw wskazuje na użycie drewna w naturalnej postaci, co w

przypadku jeśli producenci zaproponują urządzenia z drewna o przekroju krawędziowym?

Odpowiedź: Urządzenia tyrolki i linowego placu zabaw muszą posiadać formę naturalistyczną i być wykonane z naturalnego drewna - gatunek jak w projekcie. Główne elementy konstrukcyjne należy wykonać z oszlifowanych bali drewnianych z pozostawieniem naturalnych krzywizn i kształtu drewna.

Pytanie 39.

Proszę o przesłanie projektów oraz wskazanie ilości tabliczek , których wytyczne znajdują się w pliku: opis techniczny_BUDYNEK:

*szyld grawerowany wykonany z płytek kompozytowych gr. min. 3,2 mm, umożliwiającego grawerowanie wypukłe typu np. Gravotac. Kolor tła matowy srebrno-szary, oznaczenia czarne. Tabliczki powinny być czytelne (min. Format A5 w układzie poziomym) i zawierać piktogramy, nazwę pomieszczenia. Dla pomieszczeń ogólnodostępnych wykonać dodatkowo treść w alfabecie Braille'a.

Odpowiedź: Szyldy (tabliczki) należy wykonać z materiałów, w technice i w formatach opisanych w dokumentacji projektowej, w części opisowej. Ilość szyldów wynika z ilości pomieszczeń. Stylistykę graficzną piktogramów i tekstu pozostawia się do wyboru przez wykonawcę.

*znaki informacyjne przewodnie - piktogramy 3D. Znaki wykonać płytek aluminiowych z rdzeniem tworzywowym typu sandwich. gr. min. 3 mm, kolor: ciemny grafit, wysokość znaku min. 40 cm. Piktogramy powinny informować o lokalizacji wejść głównych do toalet publicznych z przebieralniami (odrębnie dla mężczyzn i odrębnie dla kobiet) oraz do WC dla niepełnosprawnych i pom. ratowników. Tablice umieścić na wysokości ok 2,5 m od terenu. Na attyce kawiarni wykonać piktogramy gastronomiczne.

Odpowiedź: Znaki informacyjne (piktogramy 3D na budynku) należy wykonać z materiałów, w technice i w formatach opisanych w dokumentacji projektowej, w części opisowej. Ilość piktogramów zewnętrznych wynika z wyznaczonych w opisie pomieszczeń. Stylistykę graficzną piktogramów pozostawia się do wyboru przez wykonawcę.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia wraz z załącznikiem nr 1 stanowią uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dotychczasowy termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 20.01.2022 r. do godz. 09:00.**