



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

Znak: IN.271.49.2022.SP

Mirzec, dnia 26.10.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 uPzp) na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)**”.

Nr ogłoszenia nr 2022/BZP 00388522/01 z dnia 12.10.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi gminnej Nr 347035T Trębowiec Krupów – DW 744 (II etap)**”, Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający po uzyskaniu opinii jednostki projektowej, udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Prosimy o zamieszczanie SST dla pozycji 23d.7. O jaki znak chodzi? Cena zestawów na rynku może wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

| | | | | | |
|-----------|---------------------|---|------|-------|-------|
| 23 d.7 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 oznakowanie aktywne solarne z pulsatorami | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

Odpowiedź: Pozycja 23d.7 z przedmiaru robót dotyczy przymocowania tablic znaków drogowych D-6 (aktywnych) w ilości 2 sztuk, o następujących parametrach technicznych:

- znak aktywny D-6 o wymiarach minimum 600x600 mm, folia odblaskowa co najmniej 2 generacji wraz z uchwytami montażowymi;
- co najmniej 2 lampy LED minimum fi 100 mm (kolor ostrzegawczy - np. pomarańczowy);
- znaki aktywne D-6 wyposażone winny być w baterię (panel fotowoltaiczny) o mocy minimum 20 W (dla każdego ze znaków) wraz ze stelażem do montażu baterii fotowoltaicznej;
- znaki aktywne D-6 (2 szt.) winny posiadać sterownik radiowy do komunikacji między dwoma



GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90
e-mail: sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

znakami D-6;

- każdy z aktywnych znaków D-6 winien zostać wyposażony w czujnik ruchu oraz akumulator (np. żelowy) podtrzymujący prąd w trybie nocnym;
- autonomia działania aktywnego znaku D-6 na poziomie do minimum 10 dni.

Pytanie nr 2: Prosimy o zmianę oraz dostosowanie §6 Umowy dotyczącego rozliczenia wykonanych robót do zakresu i warunków kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonała zmiany zapisów dla § 6 Wzoru umowy, jak również załącza zaktualizowany na dzień 26.10.2022 r. Załącznik nr 8 – Wzór umowy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią uzupełnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załącza zaktualizowany na dzień 26.10.2022 r. Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy, jak również informuje, iż termin składania ofert został wyznaczony **do dnia 02.11.2022 r. do godz. 10:00.**