

Oznaczenia:	
○	proj. słup S–60C Elektromontaż Rzeszów
	proj. oprawa sodowa OUSc–70/S
	proj. oprawa sodowa OUSc–50/S
_____	proj. kabel YAKY 4x16
-·-·-·-·-	proj. bednarka FeZn 25x4

	Zestawienie parametrów słupów ,opraw i wysięgników			
	Nr słupa	Typ słupa	Typ oprawy	Typ wysięgnika
50	1	S–60C	OUSc–50/S	St–1,
50	2	S–60C	OUSc–50/S	St–1,0
70	3	S–60C	OUSc–70/S	St–1,0
50	4	S–60C	OUSc–50/S	St–1,5
50	5	S–60C	OUSc–50/S	St–1,5
50	6	S–60C	OUSc–50/S	St–1,0
50	7	S–60C	OUSc–50/S	St–1,0
70	7/1	S–60C	OUSc–70/S	St–1,5
70	7/2	S–60C	OUSc–70/S	St–1,5

Nazwa obiektu: Linia kablowa oświetlnia	Adres inwestycji: Mirzec, ul. Prendowska, działki nr ewid.: 2656/8, 2656/13, 2656/21.			
Treść: Schemat ideowy linii kablowej oświetlenia			Skala	Nr rysunku: 2
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr inz. Zbigniew Strojecki		06.2009	
Projektował	mgr inz. Jarosław Dolatowski	KL 54/98	06.2009	